



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Рассылка по списку

пер.Антоненко, д.6, лит.А, Санкт-Петербург, 190107
тел./факс: (812)640-45-22
e-mail: ksp@ksp.org.ru, www. ksp.org.ru
ОГРН 1117847580245 ОКПО 30723374
ИНН/КПП 7838468985/783801001

18.06.2025 № 2-299/25
На № _____ от _____

Уважаемые господа!

Настоящим Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга приглашает к участию в мониторинге цен с целью определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку источников бесперебойного питания (далее – товар).

Контактное лицо: Аксанов Никита Викторович.

Телефон: (812) 640-45-22, доб.285.

E-mail: ksp@ksp.org.ru.

Срок предоставления предложений: **по 20.06.2025 включительно.**

**1. Требования к техническим характеристикам
и объему поставляемого товара**

1.1. Поставке подлежит 20 (двадцать) источников бесперебойного питания.

1.2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара приведены в Приложении к настоящему письму.

2. Порядок, место и сроки поставки товара

2.1. Срок поставки – в один этап в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

2.2. Место поставки товара: Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.6, лит.А, 2 (второй) этаж.

3. Порядок расчетов

3.1. Авансирование не предусмотрено.

3.2. Оплата поставленного товара по контракту производится Заказчиком за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год.

3.3. Оплата производится Заказчиком после поставки товара с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещенного в ЕИС. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

3.4 Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.5. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга ассигнований на оплату товара, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Поставщик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за поставленный товар на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

4. Требования к форме коммерческого предложения на поставку товара

Коммерческое предложение должно быть оформлено в виде письма и содержать: наименование, банковские реквизиты, почтовый адрес и контакты поставщика,

дату и исходящий номер со ссылкой на настоящее письмо.

Письмо должно быть выполнено на бланке организации с указанием адресата – **«В Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга»**, а также перечень товара по следующей форме:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1.	Источник бесперебойного питания	шт.	20		
Итого:					

Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара и возможность определения цены контракта.

5. Дополнительная информация

Уведомляем Вас, что процедура сбора информации с целью определения начальной (максимальной) цены контракта не влечет за собой каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель палаты



К.Г.Желудков

Требования к значениям показателей (характеристик) товара

№	Наименование товара	Показатель (характеристика) товара	Требования к значениям показателей		Единица измерения характеристики
			Показатели (характеристики), для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться	
1	2	3	4	5	6
1.	Источник бесперебойного питания	Полная мощность	≥ 500		Вольт-ампер
		Активная мощность	≥ 300		Ватт
		Возможность замены аккумулятора батареи пользователем		Да	-
		Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой	≥ 2		Штука
		Количество выходных розеток IEC 60320 C13	≥ 4		Штука
		Расположение батарей		Внутри источника бесперебойного питания	-
		Тип		Линейно-интерактивный (line interactive)	-
		Тип используемых батарей		Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые	-
		Форм-фактор источника бесперебойного питания		Отдельно стоящий (напольный)	-
		Высота	≤ 200		Миллиметр
		Глубина	≤ 350		Миллиметр
		Ширина	≤ 150		Миллиметр